



CANALISATIONS ELECTRIQUES:

des regards 1 à 6 : tuyau ø 30 cm.
du regard 5 au Monobloc 1 : tuyau PE ø 112 mm.
du regard 5 au Monobloc 2 : tuyau PE ø 112 mm.
regards 1-3-5-6 : ø 120 cm. - couvercle
regards 2-4 : ø 60 cm. - ouverture

LEGENDE :

- 1 DEVERSOIR D'ORAGE
- 2 CHAMBRE DE VISITE SUR COUDE
- 3 " " " SUR DEBITMETRE
- 4 DEBITMETRE
- 5 STATION DE RELEVAGE
- 6 GRILLE
- 7 DESSABLEUR
- 8 MONOBLOCS Ks 15000 / 10000
- 9 FILTRATION
- 10 LOCAL DE SERVICE
- 11 STATION H.T.
- TUYAU ø 30 POUR CONDUITES ELECTRIQUES
- a EAU USEE
- b EAU EPUREE
- c BOUES DIGEREES
- d RETOUR DU FILTRA
- CONDUITE D'EAU DE LA STATION D'EPURATION
- " " DES SERVICES INDUSTRIELS
- " " D'AIR COMPRIME
- " " ELECTRIQUE SECONDAIRE
- ECLAIRAGE
- HYDRANTS
- INTERRUPTEURS
- POUSSOIR DE COMMANDE ECLAIRAGE EXTERIEUR
- CONDUITES Fe CI 3

COMMUNE
LE LOCLE

BUREAU D'ETUDES

EN COLLABORATION AVEC

EPUREX S.A.

1349 PENTHAZ

TEL (021) 87 24 51 / 52 / 53

SITUATION

STATION D'EPURATION Ks 15000 / 10000
ECH 1 : 200

DESSINE *[Signature]* CONTR *[Signature]* S *[Signature]*
MOD *[Signature]* DESSIN N° 103-00-032 AOUT 1989