St San
NORD 1
U 4229

Korridor
Korridor/Tel. 5452
BF: 151,58 m²
RH: 2,39 m
NORD 1
U 3201

Türe
NORD 1 U 215.1

WT
480kW
NEO

RL

RLT RLT RL WT TWW RLT

L II L III L I

BETR

Zuleitg.

BOL BOL SPO SPO HAL SPO KUE

Zuleitg.

BOL HAL SPO SHM

Zuleitg.

RLT KUE

U 514

Transportschacht
Lift
BF: 3,24 m²
RH: 8,36 m
NORD 1
U 500.09
Zementanstrich
Gitterroste

SPW
HE06

HE04

HE05

HP1 HP2
HE03

SGK

Schaltpodest

Türe
NORD 1 U 309,1

Alter Sicherungskasten

Türe
NORD 1 U 3300,1

PWW-VL

HDD-PWW-WT

PWW-VL

2.8 MW

HDD

PWW-VL

PHW-PWW-WT
2 x 1.45 MW

PHW-PWW-WT
2 x 580 kW

HLKK
Heizzentrale und Lager
BF: 454,54 m²
RH: 3,95 m
NORD 1
U 309

HDD-KOND

nach KUE

V=5m³

Speicher 1
H=5.7m
DZ3

Speicher 2
H=5.7m
DZ3

V=5m³

Podest
H 4.5m UKB / OK Podest

PWW-VL

PWW-VL

NDD ERZG

Speicher 1
H=4.8m
DZ2

V=6m³

Speicher 2
H=4.8m
DZ2

V=6m³

Speicher 1
H=5.7m
DZ1

V=15m³

Speicher 2
H=5.7m
DZ1

V=15m³

Speicher
12m³
KUE

WRG
15m³
KUE

PWW-Speicher
20m³

HE02

HE01

red. Dampf
7.5 barü

HDD von KVA

Sanitärleitungen DZ 3

Sanitärleitungen DZ 1-2, KUE

VL

RL

PHW Hauptverteiler

Notverbindung
PATH U3/U4

Türe
NORD 1 U 3300,4

St El
NORD 1
U 4354

St El
NORD 1
U 4311

verteiler

strich

verteiler

strich

Legende
Ersatz
Rückbau/Demontage

willers Quellenstrasse 1 4310 Rheinfelden	Austellungsplan NORD 1 Energiezentrale U309_Istsituation	Format : A1	Gezeichnet : R. Lessing
		Massstab : 1:50	Datum : 11.12.2015
		Projektl. : JW	Rev. : -
		Geprüft : JW	Projekt : 268-015
	USZ Zürich		268-015_Off gr Energiezentrale NORD1 U309