St San
NORD 1
U 4229

Korridor
Korridor/Tel. 5452
BF: 151,58 m²
RH: 2,39 m
NORD 1
U 3201

Türe
NORD 1 U 215.1

WT
480kW
NEO

RL

RLT RLT RL WT TWW RLT

L II L III L I

BETR

Zuleitg.

BOL BOL SPO SPO HAL SPO KUE

Zuleitg.

BOL HAL SPO SHM

Zuleitg.

RLT KÜE

NDD-KOND

HE06

NDD-KOND/SPW

nach HE06

SPW
HE06

HE04

HE05

HP1 HP2

HE03

SGK

SGK

LK 1

50 kW

10'000 m³/h

10'000 m³/h

Schaltpodest

ERG-WT
400kW
Flachbauten

ERG-WT
200kW
Bettenturm

PWW-VL

HLKK
Heizzentrale und Lager
BF: 454,54 m²
RH: 3,95 m
NORD 1
U 309

PWW-VL

HDD-PWW-WT

PWW-VL

2.8 MW

HDD

PHW-PWW-WT
2 x 1.45 MW

PHW-PWW-WT
2 x 580 kW

HDD-KOND

nach KÜE

Transportschacht
Lift
BF: 3,24 m²
RH: 8,36 m
NORD 1
U 500.09
Zementanstrich

Gitterroste

U 514

Türe
NORD-1 U 309.1

Alter Sicherungskasten

Türe
NORD 1 U 3300,1

verteiler

strich

Speicher 1
H=5.7m
DZ3
V=6m³

Speicher 2
DZ3

Podest
H 4.5m UKB / OK Podest

Sanitärleitungen DZ 3

St El
NORD 1
U 4311

verteiler

strich

Speicher 1
H=<4m
DZ2
V=6m³

Speicher 2
DZ2

Speicher 1
H=>4.5m
DZ1
V=8m³

Speicher 1
DZ1

Speicher 2
Revision
H=>4.5m
DZ1-3
KÜE
V=8m³

Speicher
KÜE
H=4.5m
KÜE
V=8m³

WRG
15m³
KÜE

PWW-VL

PWW-Speicher
20m³

PWW-VL

NDD ERZG

HE02

HE01

red. Dampf
7.5 barü

HDD von KVA

VL

RL

PHW Hauptverteiler

Sanitärleitungen DZ 1-2, KÜE

Notverbindung
PATH U3/U4

Türe
NORD 1 U 3300,4

St El
NORD 1
U 4354

Legende

Ersatz

willers
Quellenstrasse 1
4310 Rheinfelden

Austellungsplan NORD 1
Energiezentrale U309_Istsituation

USZ | Zürich

Format :	A1	Gezeichnet :	R. Lessing
Massstab :	1:50	Datum :	11.12.2015
Projektl. :	JW	Rev. :	-
Geprüft :	JW	Projekt :	268-015

268-015_Off gr Energiezentrale NORD1 U309