
Bohrraum Doppelboden 25 cm
Achsabstand ab roh Boden: Hauptverteilung: 19 cm, Anschlussleitungen: 4 cm
Schnitt Kernlöcheranschluss GAB 2.-12. OG
Heizung:
UFK für Mittel- Büros und Openspace
Kampmann Kathero HKV-4-Leiter
65 Stk. LuBoH: 1210x320x155mm
16 Stk. LuBoH: 1270x320x155mm
Heizleistung: 225 W, 20 kg/h
PWW-Temperatur: 40/30°C
UFK für Eck - Büros
Kampmann Kathero HKV-4-Leiter
10 Stk. LuBoH: Masseuchsmass340x155mm
Heizleistung: 240 W, 21 kg/h
PWW-Temperatur: 40/30°C
Anschlüsse 1/2" IG gemäss Grundriss
Einbindung beim Anschluss vorgesehen
inkl. Durchgangsventil 1/2" mit Stellantrieb 230V/50Hz
und RLV 1/2", PN 10, Kommunikationskarte KNX
Kühle:
UFK für Mittel - Büros und Openspace
Kampmann Kathero HKV-4-Leiter
65 Stk. LuBoH: 1210x320x155mm
Leitungsdämmungen Kühle:
- Steigleitung mit Synth. Kautschuck 32 mm,
- Abgang bis Schachtaustritt mit Synth. Kautschuck
Leitungsdämmungen Heizung:
- Steigleitung, inkl. Verteilung im Schacht
gem. Vorschrift mit Anzeigepflichten Schalen und
MAB A+
MAB Vak
Neubau Andreasturm (A
8050 Zürich-Oerlikon
Projektnummer Bauherrschaft
Bezeichnung Dokument
OE_AS_52A_GR_
Projektphase
Defin
Massstab
1:100
Format
Nutzhöhe
Architekt
Definitive Ausfü
Grundriss 4. O
Übersicht
Fachplaner
Ausführung
Installationsplan H
4. Obergeschoss
GAB SBB, MAB