Situation 1:500



Grundriss 1:100

Vordachkonstruktion Schutz SBB Fahrleitung



Detail 4 1:2

Überdeckung Distanzeisen Top 12

Detail 3 1:10

Vordachkonstruktion Schutz SBB Fahrleitung



Detail 1 1:10

Anschluss Fahrbahn - Gehweg



Detail 2 1:10

Anschluss im Bereich Auffahrtsrampe Ost



Bauablauf

1. HWD Abtrag (2'000 bar) mit Freilegung Bewehrung 1.Lage
2. Zulage Bewehrung ø16mm, e=20cm, Ancofix
3. Haftbrücke und Reprofilierungsmörtel
4. Abbruch best. Auffahrtsrampe Ost
5. Neubau Kordon und Gehweg

Bezeichnung nach Norm SIA 262 bezw. SN EN 206 - 1 : 200			
Beton	Bauteil	Betonsorte	
	Betonbohrpfahl:	**Nach Eigenschaft** Typ: P2 Druckfestigkeit: C25/0 Grösstkorn: D_Max 32 Chloridgehalt: 0.1 Konsistenzklasse F5 AAR Beständig	
	Pfahlbankett:	**NPK F**	
	Brückenpfeiler	**NPK F**	
	Fahrbahnplatte:	**NPK F**	
	Brückenkonsolenkopf:	**NPK G**	
	Widerlager:	**NPK F**	
	Treppenhaus:	**NPK D**	
Betonzusätze	Die Verwendung von Betonzusätzen zur Erreichung der vorgeschriebenen Betonqualität ist grundsätzlich Sache der Bauunternehmung		
Schalung	Bauteil	Schalungstyp	Bewehrungsüberdeckung oben / unten
	Betonbohrpfahl:	-	90mm / 90mm
	Pfahlbankett:	Typ 2.0	50mm / 50mm
	Brückenpfeiler:	Typ 2.0	50mm / 50mm
	Fahrbahnplatte:	Typ 2.0	55mm / 55mm
	Brückenkonsolenkopf:	Typ 2.0	55mm / 55mm
	Platten Widerlager:	Typ 2.0	50mm / 50mm
	Treppenhaus:	Typ 2.0	30mm / 30mm
Ausschal-fristen	Brückenpfeiler	3 Tage	
	Fahrbahnplatte	3 Tage	
	Brückenkonsolenkopf:	3 Tage	
Baukontrolle	Die Bauleitung ist mindestens 24 Stunden vor Beginn des Betonieren zu benachrichtigen.		

SCHWEIZ. NATIONALSTRASSEN

Exemplar Nr.

Ref. Mappe 29.2121

Str. Nr.: **A9**

29.5190

E | **BEILAGE** 51

Abschnitt	Teilstrecke	Km	Bereinigte Km	Kanton
STEG / GAMPEL		132.330		
	GIESCHEREIU	135.100		
	ÜBERFÜHRUNG TURTIG	136.030		VS
	TURTIG WEST	136.078		
BRIG / GLIS		150.462		

DETAILPROJEKT

BEST. ÜBERFÜHRUNG TURTIG

DETAILPLAN MASSNAHMEN

Situation 1:500
Details 1:10

29.5190	PROJ.	GEZ.	GEP	DATUM
remplacé/ersetzt	RA	rk	RAB	16.08.2019
remplacé par/ers.durch				

Kantonale Behörde
DEPARTEMENT FUER VERKEHR, BAU UND UMWELT DES KANTONS WALLIS

Projektleitung
DVBU
Amt für Nationalstrassenbau
Postfach 160, 3902 Glis

Projektverfasser
IG Kunstbauten
- ebp ... Visp
- KBM ... Sitten
- PRA ... Sitten

N° SIRS: ...

Fichiers/Daten: 2108.4.7.alp.400-035

Datum der Gesuchstellung