

Standort Controller										Controller			Kosten DP		Kosten Divers	
Areal	Gebäude	Stockwerk	Schaltschrank	Typ	AI	AO	DI	DO	DP tot	Ersatz Feldg	Ersatz Schalts	Kosten/DP	Fosten FG	Kosten SGK	Kosten Divers	Kosten
Zentrum	AFL		US11	PCD3.M5540	120				120			420			8400	58'800
Zentrum	ATH		US11	PCD3.M5540	83				83			420			5810	40'670
Zentrum	BLU		US11	PCD3.M5540	61				61			420			4270	29'890
Zentrum	BLU		US12	PCD3.M5540	138				138			420			9660	67'620
Zentrum	FRE		US12	PCD3.M5540	173				173			420			12110	84'770
Zentrum	FRE		US11	PCD3.M5540	254				254			420			17780	124'460
Zentrum	FRG		H960	PCD3.M5540	53				53			420			3710	25'970
Zentrum	GLL		US11		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US12		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US07		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US08		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US09		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US10		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US13		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US14		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US15		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US19		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US20		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US21		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US22		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US23		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US24		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		US25		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLL		L970		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLM		H960		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLM		L970-A		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLM		L970-B		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLM		US13		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLM		K940		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLM		US12	PCD2.M170	237				237			420			16590	116'130
Zentrum	GLM		US11	PCD2.M170	328				328			420			22960	160'720
Zentrum	GLN		L971-A		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	GLN		L971-B		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	HAL		US11	PCD2.M170	199				199			420			13930	97'510
Zentrum	HIP		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	HIS		US11	PCD3.M5540	107				107			420			7490	52'430
Zentrum	HIT		US11		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	HRS		US12	PCD3.M5540	46				46			420			3220	22'540
Zentrum	HRS		US11	PCD2.M170	89				89			420			6230	43'610
Zentrum	HRS		L970		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	KAA		US11	PCD3.M5540	92				92			420			6440	45'080
Zentrum	KAS		US11	PCD3.M3330	23				23			420			1610	11'270
Zentrum	KO2		K941	PCD3.M5540	61				61			420			4270	29'890
Zentrum	KO2		L983	PCD2.M170	93				93			420			6510	45'570
Zentrum	KO2		US13	PCD2.M5540	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	KO2		UZP		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	KO2		UZS		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	KO2		L982	PCD2.M170	129				129			420			9030	63'210
Zentrum	KO2		L981-L116	PCD2.M170	211				211			420			14770	103'390
Zentrum	KO2		L980	PCD3.M5540	221				221			420			15470	108'290
Zentrum	KO2		L981-L117	PCD2.M170	262				262			420			18340	128'380

Standort Controller				Controller						Kosten DP			Kosten Divers			
Areal	Gebäude	Stockwerk	Schaltschrank	Typ	AI	AO	DI	DO	DP tot	Ersatz Feldg	Ersatz Schalts	Kosten/DP	Fosten FG	Kosten SGK	Kosten Divers	Kosten
Zentrum	KOH		US11	PCD4.M170	319				319			420			22330	156'310
Zentrum	KOU		US11	PCD3.M3330	112				112			420			7840	54'880
Zentrum	KUM		US11	PCD3.M5540	104				104			420			7280	50'960
Zentrum	KUS		US11	PCD3.M3120	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	MEN		US12	PCD2.M170	97				97			420			6790	47'530
Zentrum	MEN		US01	PCD2.M170	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	MEN		US11-A		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	MEN		L983	PCD4.M170	137				137			420			9590	67'130
Zentrum	MEN		US11	PCD4.M445	257				257			420			17990	125'930
Zentrum	MOL		US11	PCD3.M5540	187				187			420			13090	91'630
Zentrum	MUG		US11	PCD3.M3120	10				10			420			700	4'900
Zentrum	PET		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLD		US11	PCD3.M3330	45				45			420			3150	22'050
Zentrum	PLG		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLH		US11	PCD3.M5540	153				153			420			10710	74'970
Zentrum	PLI		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLK		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLM		H960	PCD3.M5540	112				112			420			7840	54'880
Zentrum	PLM		US11	PCD3.M3330	125				125			420			8750	61'250
Zentrum	PLM		L970	PCD3.M5540	409				409			420			28630	200'410
Zentrum	PLR		US12		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US13		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US14		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US15		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US16		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US17		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US18		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	PLR		US19		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAD		US11	RIO	163				163			420			11410	79'870
Zentrum	RAE		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAF		US11	RIO	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAG		US11	PCD3.M5540	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		S001	PCD2.M170	47				47			420			3290	23'030
Zentrum	RAI		M_Bus	PCD2.M120	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		ERR	PCD2.M170	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		US11	PCD2.M170	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		US01	PCD2.M170	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		US14	PCD2.M5540	99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		UZP1		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		UZS1		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		UZP2		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		UZS2		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAI		US11	PCD2.M170	102				102			420			7140	49'980
Zentrum	RAI		US12	PCD4.M445	116				116			420			8120	56'840
Zentrum	RAI		L971	PCD2.M170	168				168			420			11760	82'320
Zentrum	RAI		US13	PCD4.M170	232				232			420			16240	113'680
Zentrum	RAI		H960	PCD4.M445	297				297			420			20790	145'530
Zentrum	RAI		L970	PCD4.M445	382				382			420			26740	187'180
Zentrum	RAK		US13		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	RAK		US12	PCD3.M5540	166				166			420			11620	81'340
Zentrum	SNA		US11	PCD3.M5540	244				244			420			17080	119'560

Standort Controller				Controller						Kosten DP			Kosten Divers			
Areal	Gebäude	Stockwerk	Schaltschrank	Typ	AI	AO	DI	DO	DP tot	Ersatz Feldgg	Ersatz Schalts	Kosten/DP	Fosten FG	Kosten SGK	Kosten Divers	Kosten
Zentrum	SOA		H960	PCD2.M120	28				28			420			1960	13'720
Zentrum	SOC		US11	PCD3.M5540	154				154			420			10780	75'460
Zentrum	SOD		L970		99.5				99.5			420			6965	48'755
Zentrum	SOD		US11	PCD3.M5540	124				124			420			8680	60'760
Zentrum	SPO		US11	PCD3.M5540	46				46			420			3220	22'540
Zentrum	SUM		US11	PCD3.M5540	30				30			420			2100	14'700
Zentrum	TEL		US13	PCD3.M5540	98				98			420			6860	48'020
Zentrum	TEL		US12	PCD3.M5540	121				121			420			8470	59'290
Zentrum	ZOM		US11	PCD3.M6540	99.5				99.5			420			6965	48'755

CHF 947'450.00 CHF 6'632'150.00