Grundriss 1:50



Schnitt B-B 1:50



540.00

Schnitt C-C 1:50



540.00

Situation 1:500



Beschrieb Massnahmen MP "K"

-Hochdruckwasser Reinigung Sohle, Wände, Einlauf und Auslauf
-Spritzarbeiten von Hand, Reprofilieren mit Mörtel
-Porenverschluss Wände und Boden Ölabscheider:
-Best. Betonoberfläche mit Wasser-Hochdruck reinigen (frei von Schmutz und Staub, Öl, Fett und lose Bestandteile entfernen). Porenverschluss mit SIKAgard-720 EpoCem auf feuchten Beton aufbringen.
-Schichtstärke min 2mm, Verbrauch ca. 4.5kg/m2
Abdichtung/Arbeitsfugen:
Sämtliche neuen Arbeitsfugen oder Anschlüsse an best. Bauwerk sind abzudichten. Z.B. Injektionsprofil (oder Combiflex)

Provisorische Massnahmen bei schweren Lasten an der Längsseite des Beckens (z.B. schweres Fahrzeug oder Autokran):
Die Längswände müssen gegeneinander ausgesteift werden,
z.B mit Euro Baustütze Klasse C, nach EN 065. Einbau von min. 4 Stück im Abstand von ca. 2m, Höhe ca. 1m unter Oberkante ÖRB

Massnahmen MP T/U
Massnahmen MP "K"
Massnahmen MP BSA
Wasserspiegel
Abbruch

Sämtliche Schutzrohre von elektrischen Zuleitungen müssen dicht (spiegelgeschweisst) ausgeführt werden

Index	Die Änderungen betreffen:
A	
B	
C	
D	

Schnitt A-A 1:50



538.00

Schnitt D-D 1:50



540.00

Schnitt E-E 1:50



540.00

Detail 1 1:20



Installation Elektroantrieb Normschützen/ Plattenschieber: max. Wsp. Rückhaltevolumen + 1.0m oder max. zulässig mit nichtsteigender Spindel

Alle Rohre, Armaturen und Schieber, die periodisch eingestaut sind, aus rostfreien Stahl (V4A)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

30.5.2

Nationalstrassen

N06 / Kiesen - Thun-Nord

EP Rubigen - Thun-Nord / Thun-Nord - Spiez

Unterhaltsabschnitt:	36	Kanton:	Bern
Objekt / Los:	Kiesen - Thun-Nord	Gemeinde:	
Unterhaltskilometer:	N06 km 21.582 - km 26.550	Projektkurzbezeichnung	N06.36 -001
		RBBS:	N06 BP/RP 120 – 395
Projekt-Nummer:	080295	Inventarobjekt-Nr.:	02.06.36.320.02 /200.01 /300.01 /320.02 /500.02

Massnahmenprojekt

P-/HB Heimberg T317

Umbau und Auftriebssicherung

Projektverfasser: **Ingenieurgemeinschaft Vier** c/o Basler & Hofmann AG, Forchstrasse 395, 8032 Zürich

Basler & Hofmann AG
Ingenieure, Planer und Berater

Bürointerne Plannummer: 4830.3-3007

Rev.	Einheit	Index A	Index B	Index C	Index D	Dokument / Plan – Nr. (PV):	
Datum	31.07.2014	22.07.2016				Visum PL-PV:	THI
Gez.	CW	CW				Format:	60/147
Gepr.	ANF	UGU				Massstab:	1:50 / 1:20 / 1:500

Projektleitung
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Thun
Mühlenstrasse 54
3600 Thun

Eingegangen:	05.08.2014
Gepr/Dll / Prüfing.:	Beat Aeberhard
Freigabe:	11.08.2014