

Unterhaltsabschnitt:	24	Kanton	Bern
Objekt / Los:	02.01.24.320.01	Gemeinde	Koppigen
Unterhaltskilometer:	16.180 - 24.150	Projektbezeichnung	N01.24-001
Projekt-Nummer:	080303	RBBS:	16A - 24A
		Inventarobjekt-Nr.	

SABA Chrätzere

Situation RHB Ischlag

bestehend projiziert

- 1 Schachtabdeckung mit Gitterrost 1.40x1.40m oder gleichwertig, Belastungsklasse B125 Einstiegsleiter 1.4571 Stahl mit Einstiegshilfe
- 2 Schachtabdeckung z.B. VONROLL, Figur 2650 oder gleichwertig Belastungsklasse B125 Einstiegsleiter 1.4571 Stahl mit Einstiegshilfe
- 3 Montageöffnung mit Riffelblechabdeckung als Witterungsschutz 1.00x1.20m Einstiegsleiter 1.4571 Stahl, Belastungsklasse B125 mit Einstiegshilfe

Technical Drawing: Drainage System Plan

Building Dimensions:
 Internal: 9.10m x 7.30m
 External: 14.90m x 11.15m

Drainage Components:
 - Schallschrank, 2.10x1.00m
 - Türe Richtung Rückhallebeken
 - Ableitungskanal SBR DN 800, 59m, ca. 5‰
 - Ableitungskanal SBR DN 800, 19.50m, ca. 5‰
 - Ableitungskanal SBR DN 900, 142.8m, ca. 5‰

Manhole Specifications:

- R23.973**
 KS Ø 1200/1500, Konus 600 exzentrisch, C250
 D ≈ 464.50
 E ≈ 461.86
 A ≈ 461.84
 T ≈ 2.66m
- R23.992**
 KS Ø 2000, Konus 600 exzentrisch, C250
 D ≈ 464.20
 E1 ≈ 461.77
 E2 ≈ 462.76
 A ≈ 461.74
 T ≈ 2.46m
- R23.998**
 KS Ø 1500, Konus 600 exzentrisch, C250 mit Rinnenschütz
 D ≈ 464.70
 E ≈ 462.10
 A ≈ 462.07
 T ≈ 2.63m
- R24.000**
 KS Ø 1200/1500, Konus 600 exzentrisch, C250
 D ≈ 464.24
 E1 ≈ 462.10
 E2 ≈ 463.04
 A ≈ 462.07
 T ≈ 2.17m

Other Details:
 - Mast Freileitung
 - 535722, 535720
 - N01 Richtung Zürich -->
 - Rechterswilstrasse
 - Nalefentferne Swisscom