


## Legende

- Beton neu
- Bestand
- Abbruch


## Technische Spezifikation:

- Shalung:** sichtbar: Typ 4-123  
erdseitig: Typ 2
- Beton:** NPK F (T3)  
C 30/37  
XC4 (CH), XD3 (CH), XF2 (CH)  
D<sub>max</sub> 32  
CI 0.10  
C3  
Frost-Tausalz-Widerstand: mittel  
AAR-P2 beständig  
Präventionsklasse minimal P2 gem. Merkblatt SIA 2042
- Bewehrung:** Betonstahl B500B  
Betonüberdeckung der Bewehrung: generell 50 mm
- Spannglieder:** Kategorie B  
Betonüberdeckung der Spannglieder: generell 70 mm
- Geländer:** Staketengeländer
- Altlasten:** Beachtung von Art. 3 AltIV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
- Bemerkungen:** Die Werkleitungen sind nur informativ dargestellt. Es gibt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche Werkleitungen sind vor Baubeginn durch den UN bei den entsprechenden Werken zu erheben und ggf. zu sondieren.


## Längsschnitt A-A 1:100



## Querschnitt B-B 1:20




## Variante Wassernase 1:20



## Querschnitt 1:20

Variante mit Aussparung für Werkleitungen



VORABZUG



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgärtnerei

Rittergasse 4 CH-4001 Basel www.stadtgruenbasel.ch Telefon 061 267 67 36 Fax 061 267 67 42

Gewässerraum St. Alban-Teich-Promenade

Neuer Fussgängersteg

Vorprojekt

Plantitel:  
Übersichtsplan

Schmidt + Partner Bauingenieure AG  
Bachlettenstrasse 52, CH-4054 Basel  
Tel. 061 205 03 50 Fax 061 205 03 55 www.schmidtundpartner.ch



Datum :	14.10.2020
Gez. :	gd
Format :	60 x 63
Massstab :	1:100 / 20
Planungsphase:	Vorprojekt
Nullkote:	-
Projektnummer:	0000A
Revisionsdatum:	-
Plan.Nr.:	2938-01
Index:	.