

Biogas Zürich AG

Erweiterung der Betriebsanlagen Vergärwerk Werdhölzli mit Biogas-Aufbereitungsanlage

Teil E 2-13

Projektbezogene Anpassungen ERZ-PLS-Sicherheitsrichtlinie

Zürich, 24.11.2020

Ausschreibende Stelle:

Biogas Zürich AG
Paul-Pflüger-Strasse 104
8064 Zürich

Version

1.0 / 24. November 2020

Dateiname

TEIL_E_2_13_AR_PLS-SicherhRL_BGZAG.docx

ERZ-PLS-Sicherheitsrichtlinie

Grundsätzlich gilt die Richtlinie des ERZ auch für das Vergärwerk Werdhölzli VGW und die Gasaufbereitungsanlage GAA.

Abweichende Regelungen für das Projekt sind nicht in den einzelnen Richtlinien eingefügt, sondern im vorliegenden Dokument der jeweiligen Richtlinie vorangestellt.

PLS-Sicherheitsrichtlinie für Prozessleitsysteme

Die nachfolgend beschriebenen Änderungen gelten ausdrücklich nur für das Vergärwerk Werdhölzli VGW und die Gasaufbereitungsanlage GAA.

Art 5.3 „Internetverbindung“

Dieser Punkt muss im Projekt festgelegt werden.

Art. 5.6 „Datenfluss zwischen den Werken“,

Ersatz für 2. Absatz

Eine direkte Verbindung zur Büro-IT ist strikt untersagt. Für die Auswertung der Betriebsdaten ist eine Austauschmöglichkeit über das Internet vorzusehen.