



Legende Sanitär		
	Schmutzabwasser	WAS
	Dachabwasser	WAR
	Kaltwasser Netzdruck	KWN
	Grundwasser	WKG
	WWR Steigzone WC-Anlagen Rohr-an-Rohr	WKG
	Kaltwasser red. Druck	KW
	Warmwasser	WW
	Zirkulation	WW
	Gegenmosse	WBT
	Druckluft	DL
	Chemieabwasser	WAS-C
	Bestehend Abwasser	BEAB
	Bestehend Sanitärleitung	BESL

Lagen		Armaturen
Sämtliche Kote beziehen sich auf UKRD (UK Roh Decke)		Absperventil
	Ø15(30) Dimension (Dämmstärke) Kote UK Roh Decke - Achse	Druckreduzierventil
	s=-15 Kote UKRD - Sohle Rohr	Kompensator Nussbaum Nr. 81023
		Gleitrohrschelle
		Fixpunkt
		Entleerung 1/2"

Dämmung			
Medium:	Leitungen KW, WKG Ø15- 54	Dim: 30mm	Material: PIR
Leitungen WW, WWR Ø15	40mm	Mineralwolle	Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø18	40mm	Mineralwolle	Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø22	50mm	Mineralwolle	Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø28	50mm	Mineralwolle	Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø35	50mm	Mineralwolle	Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø42	60mm	Mineralwolle	Alu- Grobkornfolie 0.2mm

Brunner Haustechnik AG		Ingenieur / LÜFTUNG
Industriestrasse 55a 8304 Wallisellen-Zürich Fon 044 874 13 00 Fax 044 874 13 99		Massstab Format Gez.
Brunner Haustechnik AG		Ingenieur / HEIZUNG
Industriestrasse 55a 8304 Wallisellen-Zürich Fon 044 874 13 00 Fax 044 874 13 99		Massstab Format Gez.
Brunner Haustechnik AG		Ingenieur / SANITÄR
Industriestrasse 55a 8304 Wallisellen-Zürich Fon 044 874 13 00 Fax 044 874 13 99		Massstab 1:50 Format A0/D0 Gez. Wi / Mari Seb
Brunner Haustechnik AG		Ingenieur / GEW. KÄLTE
Industriestrasse 55a 8304 Wallisellen-Zürich Fon 044 874 13 00 Fax 044 874 13 99		Massstab Format Gez.
Brunner Haustechnik AG		Ingenieur / KOORDINATION
Industriestrasse 55a 8304 Wallisellen-Zürich Fon 044 874 13 00 Fax 044 874 13 99		Massstab Format Gez.
Büchler & Partner AG		Elektroingenieur
Seelacherstrasse 4 8052 Zürich Fon 044 308 44 00 Fax 044 302 22 44		Massstab Format Gez.
Bauphysiker		Bauphysiker
Synaxis AG		Wärmer Akustik Bauphysik
Thurgauerstrasse 56 8052 Zürich Fon 044 316 67 77 Fax 044 316 67 99		Schallhausstrasse 550 8052 Zürich Fon 043 299 66 33 Fax 043 299 66 44

aquatic research

Instandsetzung Gebäudehülle + Haustechnik  
Laborgebäude eawag Dübendorf

Bauherrververtretung

**EMPA**

**REVISIONSPLAN**

Empa Bau Überlandstrasse 129 8600 Dübendorf Fon 044 823 41 41 Fax 044 823 40 06

Geschoss F Grundriss Sanitär

Plan-Nr.: 464-G\_F\_SR\_

Generalplaner

Datum: 26.02.2010

Index: