

**Der Umbau wird in 2 Etappen ausgeführt.
Gekennzeichnet durch "E1" und "E2".**

Es ist zu beachten, dass jeweils in einer Etappe der Laborbetrieb funktioniert. Die Unterverteilungen, sowie diverse Installationen sind in Funktion. Es dürfen keine Schaltungen irgend einer Art ohne die Zustimmung oder im Beisein des technischen Dienstes der EMPA stattfinden. Für Schäden durch mutwillige Schaltungen haftet vollumfänglich der Verursacher.

Uebrigere Melder sind Bewegungsmelder, Deckenmelder bezeichnet entweder mit Passage oder Office.

[illegible]

Neu	Best.	
		Stahlbeton
		Backstein
		Kalksandstein
		Dämmung
		Etappengrenze

EG / Geschoss B = $\pm 0.00 = +433.60$

Sämtliche Masse, mit Ausnahme der Tür- und Fensterhöhen sind Rohmasse.
 Alle Öffnungen und Nischen sind vor Inangriffnahme der Arbeiten oder sofort nach Aufreihen mit der Bauteilung abzukleiden.
 Türen sind gemessen ab OK höherem fertigtem Boden oder OK fertig Schwelle bis UK rohem Sturz.
 Fensterhöhen sind gemessen ab OK fertiger Bank bis UK fertigtem Sturz.
 Sind Hinweise über Spezialpläne angegeben, so sind diese verbindlich.
 Stahlbetonarbeiten siehe Ingenieurlisten.
 Aussparungen siehe Aussparungspläne.
 Abbrucharbeiten siehe Abbruchpläne.

Alle Masse sind am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

[illegible]

Anstandsetzung Gebäudehülle + Haustechnik
Laborgebäude eowag Dübendorf

REVISIONSPLAN

Geschoss D Elektro Decke Datum: 15.02.10

Plan-Nr.: 06460.30.10 Index:

raum fachwerk Mühlezelgstrasse 53 8047 Zürich Fon 044 491 14 14 Fax 044 492 72 40 www.raumfachwerk.ch