



Wenn nicht möglich, dann  
Bänder der ums Haus verlegen.

- Legende:
- Fundamentterdung
  - Außerer Blitzschutz (Ausführung durch Spengler)
  - Potentialausgleich

Der Unternehmer verpflichtet sich, alle relevanten Einlagen wie Potentialausgleich, Fundamentterdung, Durchführungen, etc. fotografisch festzuhalten und auf einem Plan zu markieren, wo und zu welchem Zeitpunkt das Foto gemacht wurde. Dieses Dossier ist spätestens bei den Revisionsunterlagen abzugeben.

Fundamentterder gem.  
Leitsätzen 41312.1 2000  
und eventuellen  
Werkvorschriften !!!

Laborgebäude EAWAG  
8600 Dübendorf  
Revisionsschema

Projektnummer 06460	Gez.	kw	Format	DIN A1
Plannummer 06460.60.03	Visum		Mst.	J.
	Datum	20.02.09	Rev.	

Prinzipschema Erdung und Blitzschutz

Aenderungen Name Datum	A bm 15.02.2010	B	C	D	E	<b>BÜCHLER &amp; PARTNER AG</b> Elektroengineering Seebachstrasse 4, 8152 Zürich TEL. 044 / 306 44 00 FAX 044 / 302 22 44
Projektplan						