



17. Dezember 2018

Abnahmedokument: M3_40_AD_1-1_W_Tech_Teilabnahme_Rohrleitungsbau

Dokumentenversion: Oktober 2019
 Laufweg: PL → Anlagebetreiber → Datenmanager
 Ablage: Original mit Unterschriften bei PL
 Elektronische Ablage: Dokument ID **P000248675** → Projektordner_96_Meilenstein_3 → \DMS\Projektakte

Projekt	«Projektbezeichnung»
Projektnummer	«I-Nummer»
Projektleiter	«Vorname Name OE»

Prüfabschnitt

Etappe	Leitungslänge
Bauleitung	Kontaktperson
Energie Wasser Bern	Kontaktperson
Bauunternehmung	Kontaktperson
Rohrbauunternehmung	Kontaktperson

Leitungen und Anlagen Wasser mit Hydranten

Projekt-Controlling

Fachpersonal und Fachausweise

Werkstoffe, Sicherheitsabstände

Rohrweiten

Verbindungen: Röntgenprüfung*

Schubsicherungsmassnahmen (Burischellen; AS, etc.)

Korrosionsschutz / Kathodenschutz

Hydranten, Entleerung, Entlüftung

Schutzrohre → Verfüllung, Abdichtung

Überdeckung, Rohrbettung / Umhüllung

Warnband verlegt

Funktionskontrolle vor dem Eindecken

Druckprüfung nach WN ewb Gas Wasser Fernwärme

Sichtprüfverfahren / Druckmessverfahren*

Betriebsdruck

Prüfdruck

Prüfdauer

Prüfung inkl. Netzanschlüsse

☐
☐

[Material/DN]

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

[Datum]

☐
☐
☐
☐

[h]

☐

Inbetriebnahme nach SVGW (Datum)

[Datum]

Schieberstellungen geprüft
Steckscheiben demontiert
Leitungen vollständig entlüftet
Leitungsinhalt min. 3-fach gespült
Prüfung durch Labor*/ Desinfektion*
Netzanschlüsse in Betrieb genommen
Provisorien demontiert

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

*Prüfprotokolle erstellt und bei ewb archiviert: Abnahme ☐ ja, ☐ nein

Bemerkungen

Ort: Bern

Datum: _____

Unterschriften:

Projektleiter

[Name/OE]

Unternehmer

[Name/Firma]

Bauleitung

[Name/OE][Name/Firma]

Teamleiter
Netzbau

[Name/OE]

(Unterschrift NBNQ nur bei Ausser- und Inbetriebnahmen von Leitungen ab DN 300)

Qualitätssicherung

[Name/OE]