

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale Bellinzona

Strada Nazionale

N02 / Settore TI - F/G



Tratto Chiasso - Rivera

EP15 Lugano Nord - Rivera

Cantone / Comune

TI / Bedano, Lamone, Torricella-Taveme, Mezzovico-Vira, Monteceneri

Tratta / km di manutenzione

80 / 30.000 - 40.600

RBBS

2660+000 - 2550+400

TdCost

070070 N280EP15LR

Oggetto / Lotto Numero inventario

21.02.80.304.00

Categoria struttura

☐ K ☐ T/G ☐ T/U ☒ BSA

Concetto d'intervento (MK)

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA)

BOZZA

ROSSA

Edificio tecnico

Taverne Serbatoio

elettroconsulenze solcà sa

ingegneri consulenti

Elettroconsulenze Solcà sa

Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio

Via Greina 3, CH-6901 Lugano

Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso

Tel: +41 (0)91 640 64 00

Fax: +41 (0)91 640 64 01

ec@solca.ch

www.solca.ch

SCS

Documento No.

MK23 - 31

Rev.	Allestito	Indice A	Indice B	Indice C	Indice D	No. interno ufficio:	B MK23-31-A-33_ECS_10824-31-TDS-V1.0	
Data	31.07.2019					Numero oggetto di inventario:		
Visto	AL					Formato:	63 x 59,4	
Controllo	AM/AS					Scala:	1:-	
<div>Conduzione di progetto</div> Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona Via C. Pellandini 2 6500 Bellinzona							Entrata:	
							Verificato / ing. verificatore:	
							Delibera: Hum	

Data di stampa 22.07.2019

PLANIMETRIA CATASTALE

PIANTA / SEZIONE VERTICALE

SEZIONE VERTICALE  
(ubicazione locale tecnico)



CARATTERISTICHE EDIFICIO TECNICO

equipaggiamenti	sì	no	osservazioni	impianti base	sì	no	osservazioni
pavimento tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		illuminazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
antistatico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		rilevamento incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
cavi dal pav. tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
cantina cavi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ventilazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
soffitto tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		climatizzazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
cavi dal soff. tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOCALE TECNICO L01

pos	funzione dell'armadio	etichetta	AKS-CH	dissipazione termica [kW]	dimensioni [cm] b p h	proprietario	osservazioni
1	Alimentazione pompe antincendio	ACQ01	=N;WV;UV		83 80 200	USTRA	
2	Comando pompe antincendio	ACQ02	=N;WV;LS		80 80 200	USTRA	
3	RTU - Impianti ausiliari	IAU01	=U;DI		83 80 200	USTRA	

LEGENDA

	grafismi in BLU spazi riservati		grafismi in GRIGIO armadi esistenti		Superficie non utilizzabile
	grafismi in ROSSO armadi da rimpiazzare		grafismi in ROSSO armadi proprietà di terzi		via di fuga
	grafismi in GIALLO armadi da eliminare		riserva tecnica - spazio vuoto		