

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Departement federala

dell'ambiente, dei trasporti

dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale Bellinzona

Strada Nazionale

N02 / Settore TI - F/G

Tratto Chiasso - Rivera

EP15 Lugano Nord - Rivera

Cantone / Comune

TI / Bedano, Lamone, Tonciglias-Tavenna, Mezzovico-Vira, Monteceneri

Tratta / km di manutenzione

80 / 30.000 - 40.600

RBB5

2660+000 - 2550+400

TdCost

070070 N280EP15LR

Oggetto / Lotto Numero inventario

21.02.80.304.00

Categoria struttura

☐ K ☐ TI/G ☐ TIU ☒ BSA

Concetto d'intervento (MK)

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA)

BOZZA ROSSA

Piano dei tracciati cavi nuovi

km 40.900 - km 37.250

Documento No.

MK23 - 33

elettro

consulenza

foica

sa

Ingegneri consulenti

Elettroconsulente Solis SA

Via Renzo 36, CH-6900 Montebello

Via Grotto 3, CH-6900 Lugano

Corso S. Gottardo 28, CH-6900 Chiasso

www.electrofoica.ch

Tel: +41 (0)91 640 64 00

Fax: +41 (0)91 640 04 07

ed@electrofoica.ch

www.electrofoica.ch

Numero ufficio

Numero oggetto di inventario

Formato

Scala

Entrata

Verificato / ing. verificatore

Delibera: Hum

1/3538411/23/00472/01906

147 x 74,25

1:1

Conduttore di progetto

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale Bellinzona

Via C. Petalardi 2

6900 Bellinzona

147 x 74,25

1:1

PIANO SITUAZIONE

I tracciati e le profondità indicate sono approssimativi, la posizione esatta deve essere accertata mediante sondaggio! È vietato eseguire scavi a macchina a distanze orizzontali e verticali inferiori ad un metro dagli impianti/tracciati. La validità di questo documento è di 6 mesi dalla data di pubblicazione.

LEGENDA SIMBOLOGIA PIANO

Simbolo piano	Oggetto
	Edificio tecnico esistente
	Edificio terzi
	Punto di alimentazione Azienda elettrica - AIL
	Tracciato cavi esistente rilevato
	Tracciato cavi esistente ma non rilevato
	Tracciato cavi da demolire in conflitto con interventi genio civile
	Tracciato cavi nuovo
	Tracciato cavi terzi (52kV, Swisscom etc...)
	Portale/supporto segnaletica esistente
	Portale/supporto segnaletica Mittel
	Portale/supporto segnaletica Hoch

Dettaglio tipo posa camera in corsia emergenza

Emergenza

C...

C...

Giro nastro di terra 30x3 su isolatori

Dove sono possibili incroci, tenere sfalsati i tubi rispetto ai tubi dorsali (asse stradale)

Posizione del nuovo bauletto

NOTA: La posizione della camera è indicativa (la "L" può essere specchiata verso l'esterno)

Richiesta BAI	Necessario potenziare TC	Necessario nuovo loc. tecnico	Necessario allacciamento diverso da AE T7
SABA 7	-	-	-
SAB Km 42730	-	-	-
SABA 5 1+5-2+6	X	X	X
SABA 4	X	X	X
SABA 3	X	-	-
SABA 2	X	X	X