

Generelles Mengengerüst

Stand: 15.04.2021

| Oberbegriff | Position | Objekt | Einheit | Total | | |
|----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | | | ausser GWSZ | in GWSZ | Zusammen |
| Zonenfläche | 1.10 | Total Bauzone | ha | 386 | 14 | 400 |
| | 1.20 | Landwirtschaftszone (Fläche bewohnter Liegenschaften in LWZ) | ha | 1'064 | - | 1'064 |
| | 1.00 | Total zu entwässernde Fläche | ha | 1'450 | 14 | 1'464 |
| Entwässerte Fläche | 2.11 | Trennsystem ohne Versickerung | ha | 302 | 151 | 453 |
| | 2.12 | Trennsystem mit Versickerung | ha | - | - | - |
| | 2.10 | Total Trennsystem | ha | 302 | 151 | 453 |
| | 2.21 | Mischsystem | ha | 2'227 | 35 | 2'262 |
| | 2.22 | Mischsystem mit Versickerung | ha | 1'503 | 18 | 1'521 |
| | 2.20 | Total Mischsystem | ha | 3'730 | 53 | 3'783 |
| | 2.00 | Total entwässerte Fläche | ha | 4'032 | 204 | 4'236 |
| Liegenschaften | 3.11 | Grundstücksentwässerung bekannt > ZpA tauglich | St | 200 | ne | 200 |
| | 3.12 | Grundstücksanschluss bekannt | St | 2'300 | 60 | 4'436 |
| | 3.13 | Grundstücksanschluss / -entwässerung nicht bekannt | St | 550 | 10 | 560 |
| | 3.10 | Total Liegenschaften | St | 3'050 | 70 | 3'120 |
| | 3.21 | mit bekannter Versickerungsanlage | St | 140 | 10 | 150 |
| | 3.22 | mit vermuteter Versickerungsanlage | St | 30 | 5 | 35 |
| | 3.20 | Total Versickerungsanlagen | St | 170 | 15 | 185 |
| Enwässerungsinfrastruktur | 4.11 | Trennsystem Leitungen (WAS und WAR) | m | 6'890 | - | 6'890 |
| | 4.11 | Trennsystem Leitungen (WAS und WAR) | St | 136 | - | 136 |
| | 4.21 | Trennsystem Kontroll-/Einstiegsschächte | St | 109 | - | 109 |
| | 4.31 | Trennsystem Einlaufschächte/Schlammsammler | St | ne | 15 | 15 |
| | 4.12 | Mischsystem Leitungen (WAM) | m | 51'930 | 700 | 52'630 |
| | 4.12 | Mischsystem Leitungen (WAM) | St | 1'554 | 14 | 1'568 |
| | 4.22 | Mischsystem Kontroll-/Einstiegsschächte | St | 1'485 | 15 | 1'500 |
| | 4.32 | Mischsystem Einlaufschächte/Schlammsammler | St | ne | 15 | 15 |
| | 4.10 | Total Leitungen (WAS, WAM, WAR) | m | 58'820 | 700 | 59'520 |
| | 4.10 | Total Leitungen (WAS, WAM, WAR) | St | 1'690 | 14 | 1'704 |
| | 4.20 | Total Kontroll-/Einstiegsschächte (WAS, WAM, WAR) | St | 1'594 | 15 | 1'609 |
| | 4.30 | Total Einlaufschächte/Schlammsammler (WAS, WAM, WAR) | St | x | 30 | 30 |
| Sonderbauwerke Einleitstellen | 5.11 | Regenüberlaufbecken | St | 3 | - | 3 |
| | 5.12 | Regenrückhaltebecken | St | 2 | - | 2 |
| | 5.13 | Regenüberläufe | St | 4 | - | 4 |
| | 5.14 | Pumpwerke | St | 6 | - | 6 |
| | 5.10 | Total Sonderbauwerke | St | 15 | - | 15 |
| | 5.20 | Messstellen | St | 11 | - | 11 |
| | 5.31 | Einleitstellen in Gewässer | St | 25 | ne | 25 |
| | 5.30 | Total Einleitstellen in Gewässer | St | 25 | ne | 25 |
| Jauchegruben | 6.11 | Dichtheit geprüft | St | - | - | - |
| | 6.12 | Dichtheit nicht geprüft | St | 10 | - | 10 |
| | 6.00 | Total Jauchegruben | St | 10 | - | 10 |
| | 6.21 | Baulicher Zustand geprüft | St | - | - | - |
| | 6.22 | Baulicher Zustand nicht geprüft | St | 10 | - | 10 |
| | 6.00 | Total Jauchegruben | St | 10 | - | 10 |

Legende

| | |
|------|-----------------------|
| ne | Angabe nicht erhoben |
| GWSZ | Grundwasserschutzzone |
| WAS | Schmutzabwasser |
| WAM | Mischabwasser |
| WAR | Regenabwasser |