



Situation 1:200



Legende:

- Planierung mit Sandfugen
Steine: Unverschleißte Grosse, L & F kleine Steine
Zustand: Schäden an mehreren Stellen
- Planierung mit Sandfugen
Steine: gross, verschl. Zustand
Diverse schadhafte Steine
- Planierung mit Sandfugen
Steine: Unverschleißte Grosse, L & F grosse Steine
Zustand: Schäden an mehreren Stellen
- Rinne aus Plastersteine mit Mörtefugen
Steine: mittelgross, verschl. Zustand
Diverse schadhafte Steine
- Planierung mit Mörtefugen
Steine: mittelgross, L & T, neue und abgerundete Rechtecke
Zustand: Diverse schadhafte Steine
- Planierung mit Mörtefugen
Steine: gross, verschl. Zustand
Teilweise stark beschädigte Mörtefugen, beschädigte Steine
- Planierung mit Mörtefugen
Steine: klein, quadratisch
Zustand: beschädigte Fugen
- Planierung mit Mörtefugen
Steine: klein, quadratisch
Zustand: abgerundete ecken, vermoest
- Planierung mit Mörte- und Sandfugen
Steine: klein, quadratisch
Zustand: verschl.
- Planierung mit Sandfugen
Steine: klein, quadratisch
Zustand: stark beschädigt und lose Steine
- Asphaltbelag
Zustand: neu
- Gussasphalt
Zustand: teilweise beschädigt
- Fotofarndort
- Blickrichtung Foto
- Kellerzugang
- Einfahrt

Beurteilung Michael von Allmen, Denkmalpflege:

- Ausarbeitung der Mitrinne gem. Bestand prüfen
- Bestehende Steine wiederverwenden, gleiches Muster
- Einsatz Kleinfestlegung, Kleinfestlegung neu
- Eventuell neu
- Grossformatige Steine in la Rathausgasse
- Steingasse gem. Bestand, neu
- Rinne gem. Bestand, neu

Gesamtsanierung Postgasse		2262-001	
Aufnahme Planierung			
Situation 1:200			
Überstrichplan			
Index	Datum	Zeichner	Ingenieur
	21.12.2021	koc	sch
Größe: 59x10		Geprüft	
		sch	

HB = 594 / 2100 (1:25m)

ingenta
ingenieure + planer

ingenta ag
ingenieure + planer | info@ingenta.ch
Lorenzengasse 10 | 1014-0000 Bern
T 031 340 30 40 | F 031 340 30 44
info@ingenta.ch | www.ingenta.ch

Aliphan 2021